

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00586

(номер сертификата соответствия)

0001207

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ДЁКЕ ЭКСТРУЖН". Адрес: 141802, РОССИЯ, Московская область, город Дмитров, улица Космонавтов, владение 59. ОГРН: 1055001001802. Телефон/Факс: +74957440242

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ДЁКЕ ЭКСТРУЖН". Адрес: 141802, РОССИЯ, Московская область, город Дмитров, улица Космонавтов, владение 59. ОГРН: 1055001001802. Телефон/Факс: +74957440242

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спаская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Панели стеновые из полипропилена типа "Фасадные панели", торговых марок: "Дёке", "Dacha", выпускаемые по ТУ 22.29.29-003-75232662-2022 "Панели стеновые из полипропилена типа "Фасадные панели" марки "Дёке". Технические условия"

Код ОК 22.29.29.000

Код ТН ВЭД России
3925

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Группа горючести – Г2 (умеренно горючие), согласно ГОСТ 30244-94, Группа воспламеняемости – В2 (умеренно воспламеняемые), согласно ГОСТ 30402-96, Группа дымообразования – ДЗ (высокая дымообразующая способность), согласно ГОСТ 12.1.044-89; Группа токсичности – Т2 (умеренно опасные) согласно ГОСТ 12.1.044-89

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/В-13/09/22 от 13.09.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 22.29.29-003-75232662-2022 "Панели стеновые из полипропилена типа "Фасадные панели" марки "Дёке". Технические условия"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.09.2022 по 12.09.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров